



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

РАЗРЕШЕНИЕ

№ РС 00-047881

На применение

Оборудование (техническое устройство, материал):
Роботизированная установка пожаротушения РУП 20-1/Э2Н.У1.Ех - "СТРАЖ"
по ТУ 4854-002-47554533-2011 (МАСБ 634228.001 ТУ).

Код ОКП (ТН ВЭД): 48 5487

Изготовитель (поставщик): Негосударственное образовательное учреждение
"Университет комплексных систем безопасности и инженерного обеспечения"
(г. Москва, ул. Кузнецкий мост, 3).

Основание выдачи разрешения: Техническая документация, заключение
экспертизы промышленной безопасности ЗАО "НИЦ "ТехноПрогресс"
№ Р-2182/Г от 30.03.2012 г. (рег. № 07-01-ТУ-01789-2012), сертификат
соответствия НАНИО "ЦСВЭ" № РОСС RU.ГБ05.В03332 от 12.01.2011 г.

Условия применения:

1. Применять на поднадзорных производствах и объектах согласно маркировке взрывозащиты в соответствии с Руководством по эксплуатации, а также требованиями главы 7.3 ПУЭ и действующими нормативными документами по промышленной безопасности.
2. Внесение в конструкцию технических устройств изменений, не противоречащих требованиям промышленной безопасности, возможно в соответствии с проектно-конструкторской документацией изготовителя.

Срок действия разрешения до 12.05.2017

Дата выдачи 12.05.2012

Заместитель руководителя
С.Г. Радионова



А В 073223